平 成 29 年 度　　毎 日 検 査 結 果

（桂沢浄水場 原水）

No	項　目　名	単 位	浄水の基準値（参考値）	区　分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	色	〔－〕	異常でないこと													
2	濁　　度	度	２度以下	最　大	110	50	11	43	91	150	45	52	30	19	17	140
				最　小	17	9	4	7	21	32	26	20	12	10	6	4
				平　均	57	32	7	22	61	70	35	34	19	13	11	33
3	残 留 塩 素	mg/L	0.1mg/L以上	最　大												
				最　小												
				平　均												
4	pH　　値	〔－〕	5.8以上8.6以下	最　大	7.1	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3
				最　小	6.9	6.9	7.3	7.0	6.6	6.6	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	6.7
				平　均	6.9	7.2	7.4	7.2	6.9	6.9	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1
5	水　　温	℃		最　大	5.9	12.3	15.2	16.5	18.4	17.5	13.6	8.5	3.0	2.8	3.1	3.0
				最　小	0.8	5.2	9.6	12.0	10.0	6.3	8.5	3.0	1.7	1.5	1.4	1.2
				平　均	2.8	8.3	12.4	14.6	13.2	11.5	11.4	6.1	2.1	1.9	2.2	1.9
6	臭　　気	〔－〕	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

（桂沢浄水場 浄水）

No	項　目　名	単 位	浄　水　の　基　準　値	区　分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	色	〔－〕	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
2	濁　　度	度	２度以下	最　大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
				最　小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
				平　均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
3	残 留 塩 素	mg/L	0.1mg/L以上	最　大	1.00	0.91	1.00	0.98	1.09	1.07	1.04	1.06	1.04	0.93	0.91	0.98
				最　小	0.80	0.80	0.81	0.80	0.90	0.86	0.93	0.95	0.82	0.83	0.82	0.82
				平　均	0.91	0.86	0.87	0.87	0.97	0.99	0.99	0.99	0.93	0.89	0.86	0.87
4	pH　　値	〔－〕	5.8以上8.6以下	最　大	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
				最　小	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2
				平　均	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
5	水　　温	℃		最　大	6.7	12.7	16.7	17.1	18.1	17.5	14.5	9.1	3.7	3.2	3.8	3.8
				最　小	1.8	6.1	11.2	13.2	11.0	8.1	9.0	3.7	2.2	2.0	2.1	0.2
				平　均	3.5	9.2	13.3	15.4	14.1	12.4	12.1	6.9	2.8	2.5	3.0	2.4
6	臭　　気	〔－〕	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし