

# 令和元年度 毎日検査結果

(桂沢浄水場 原水)

No	項目名	単位	浄水の基準値(参考値)	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	色 度	度	5度以下	最大	36	36	25	29	52	80						
				最小	8	14	9	13	17	40						
				平均	18	22	13	21	36	63						
2	濁 度	度	2度以下	最大	48	51	15	22	120	83						
				最小	7	10	6	14	14	34						
				平均	25	25	8	17	49	59						
3	残留塩素	mg/L	0.1mg/L以上	最大												
				最小												
				平均												
4	pH 値	[-]	5.8以上8.6以下	最大	7.3	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3						
				最小	7.1	7.3	7.4	7.3	6.9	6.9						
				平均	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.1						
5	臭 気	[-]	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
6	電気伝導率	S/m		最大	11.8	8.5	8.1	9.2	11.0	9.6						
				最小	7.9	6.2	6.6	7.5	7.7	7.3						
				平均	10.2	7.0	7.3	8.4	8.9	8.1						
7	水 温	℃		最大	5.0	12.0	15.6	14.0	18.0	12.8						
				最小	0.9	4.2	10.3	9.2	6.8	5.8						
				平均	2.2	8.2	13.0	12.5	13.4	7.2						

(桂沢浄水場 浄水)

No	項目名	単位	浄水の基準値	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	色 度	度	5度以下	最大	<1	<1	<1	<1	1	1						
				最小	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
				平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
2	濁 度	度	2度以下	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
				最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
				平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
3	残留塩素	mg/L	0.1mg/L以上	最大	0.91	0.90	0.91	1.00	1.03	0.97						
				最小	0.81	0.82	0.83	0.83	0.89	0.89						
				平均	0.86	0.87	0.86	0.94	0.95	0.95						
4	pH 値	[-]	5.8以上8.6以下	最大	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6						
				最小	7.3	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3						
				平均	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4						
5	臭 気	[-]	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
6	電気伝導率	S/m		最大	13.1	9.2	9.2	10.3	11.9	11.1						
				最小	9.0	7.1	7.4	7.4	9.4	8.8						
				平均	11.6	8.2	8.3	9.5	10.8	10.0						
7	水 温	℃		最大	5.1	12.8	15.5	15.0	18.4	13.6						
				最小	1.4	5.0	12.0	12.1	8.3	7.0						
				平均	2.8	8.9	13.6	13.8	14.4	8.4						

